

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un komisijas sniegtās atbildes
par nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtību
“Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/112
2026. gada 12. jūnijā

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar 2026. gada 22. janvāra rīkojumu Nr.21 izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi un izskatījusi jautājumu par nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtību “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā” iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2026/112 (turpmāk – Kārtība), un ievieto šo informāciju Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) tīmekļvietnē.

1. jautājums

“Vai varētu lūdzu atsūtīt paraugu arhīvu plauktiem – kādu bildi varbūt esošos VID arhīvos vai vēlamo (nav jāmin ražotājs) vienkārši lai būtu vizuālais priekšstats par to kādus plauktu vēlaties. 33000 tekošie metri ar arhīvu plauktiem tas ir daudz – ir jāsaprot tad cik stāvos ir tie plaukti, respektīvi kādi tie būs un kā viņus izvietot telpās, lai būtu ērti?”.

Atbilde

Arhīva telpās iespējams ierīkot gan mobilos, gan stacionāros plauktus, izvēloties risinājumu, kas nodrošina gan efektīvu telpas izmantošanu, gan ērtu piekļuvi dokumentiem. Ja telpu griestu augstums to atļauj, plauktu sistēmas var plānot vairāku līmeņu izpildījumā, tādējādi maksimāli izmantojot pieejamo apjomu un racionāli izvietojot 33 000 tekošos metrus ar arhīvu plauktiem.



Viena līmeņa arhīvu telpai. Attēliem ir ilustratīva nozīme.



Divu līmeņu arhīva telpai. Attēliem ir ilustratīva nozīme.

2. jautājums

“Jautājums par ugunsdrošību – vai arhīva telpu ir jāaprīko ar Drenčeru ugunsdzēsības sistēmu (automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēma)?”.

Atbilde

Arhīva telpām jāatbilst Arhīvu likuma un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu (tostarp MK noteikumu Nr. 282 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”) prasībām, nodrošinot dokumentu ilgtermiņa saglabāšanu un aizsardzību. Ugunsdrošības prasības jāievēro atbilstoši normatīvajiem aktiem, atsaucoties uz MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9. nodaļas prasībām, kas paredz ugunsdzēsības līdzekļu nodrošināšanu un uzturēšanu darba kārtībā.

Normatīvie akti nenosaka konkrēta ugunsdzēsības sistēmas veida (piemēram, drenčeru sistēmas) obligātu ierīkošanu, taču tie paredz ievērot vispārīgās ugunsdrošības prasības. Vienlaikus ir būtiski izvēlēties tādus ugunsdrošības risinājumus, kas nodrošina cilvēku drošību un vienlaikus pēc iespējas samazina risku arhīva materiālu bojājumiem.